

Министерство просвещения
Российской Федерации
муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Гимназия №7» г. Торжка
ОГРН 1026901912531
ИНН 6915005301
КПП 691501001
E-mail: gym7_torzhok@mail.ru
172008, Тверская область, г. Торжок,
ул. Дзержинского, д. 119
Тел./факс: 8(48251) 9-41-94
«18» сентября 2023 г.

Начальнику
Управления образования
администрации города Торжка

О.И. Троицкой
ул. М. Горького, д. 39, г. Торжок,
172001

№ 515

О мерах по устранению нарушений

МБОУ «Гимназия № 7» г. Торжка сообщает о принятых мерах по устранению нарушений пожарной безопасности, выявленных в ходе профилактического визита надзорных органов 09.08.2023-15.09.2023.

по адресу: ул. Дзержинского, д. 111:

- АПС и СОУЭ ограниченно работоспособна, имеет ряд недостатков, необходим капитальный ремонт. В целях устранения нарушения заключён договор на обслуживание АПС и СОУЭ с ООО «Антипож», в рамках которого выявленные недостатки устранены, сформирована пожарно-техническая комиссия по проверке работоспособности АПС и СОУЭ в текущем режиме;
- чердачное помещение школы не оборудовано АПС. В целях устранения нарушения проведён ремонт чердачного помещения, помещение подготовлено к оборудованию АПС. Вместе с тем финансирование на указанные цели не предусмотрено.

по адресу: ул. Дзержинского, д. 119:

- АПС и СОУЭ ограниченно работоспособна, имеет ряд недостатков, необходим капитальный ремонт. В целях устранения нарушения заключён договор на обслуживание АПС и СОУЭ с ООО «Антипож», в рамках которого выявленные недостатки устранены, сформирована пожарно-техническая комиссия по проверке работоспособности АПС и СОУЭ в текущем режиме;
- не представлены документы по применяемым отделочным материалам эвакуационного выхода со стороны мастерских. В целях устранения нарушения обшивка стен эвакуационного выхода демонтирована;
- чердачное помещение школы не оборудовано АПС. В целях устранения нарушения проведён осмотр чердачного помещения, помещение подготовлено к оборудованию АПС. Вместе с тем финансирование на указанные цели не предусмотрено;
- на кровле здания отсутствует ограждение. В целях устранения нарушения подготовлена ПСД по ремонту кровли и установке ограждения. Вместе с тем финансирование на указанные цели не предусмотрено.

На основании Устава МБОУ «Гимназия № 7» г. Торжка и договора с Управлением образования администрации города просим учредителя рассмотреть

вопрос о финансировании мероприятий по устранению выявленных нарушений пожарной безопасности.

Директор МБОУ «Гимназия № 7» г. Торжка



[Handwritten signature]

Н.Г. Пигина

(848251) 9 41 94